



EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

FUERA DE SERVICIO

Trabajo realizado por (nombre, empresa y número de contacto)	
Fecha/hora de inicio planificada	Duración estimada
Comprobación de seguridad de falla/deterioro de la lista revisada y completada: <input type="checkbox"/> Sí	
Autorización de falla/ deterioro (firma y número de contacto)	Fecha/Hora

Desconecte y conecte la parte superior al sistema deteriorado (válvula) en una ubicación claramente visible.

Parte delantera A

Etiqueta No. 00001

Etiqueta No. 00001

Alcance del impedimento y detalles de planificación

Equipo/Sistema deteriorado	Identificación del equipo (Válvula No. etc.)
Área deteriorada del sistema de protección	
Trabajo a completar (reparar la bomba contra incendios, reemplazar rociadores, etc.)	
Precauciones especiales requeridas, si es hubiera alguna (vigilancia contra incendios, líneas de manguera, seguridad adicional, etc.)	
Estimación del deterioro: Fecha de inicio/hora, Duración, Tiempo (horas)	Planificación de la Fecha/hora de inicio

Detalles de restauración de deterioros/fallas

Fecha/Hora de restauración: Prueba operativa del sistema restaurado y completado: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No requerido Lista de verificación de restauración de deterioros/fallas revisada y completada: <input type="checkbox"/> Sí
Nombre, firma y fecha/hora de autorización de deterioros/ fallas/ probado:

Parte delantera B



EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

FUERA DE SERVICIO

Lista de verificación de pre-planeación de deterioro/falla

- Tamaño/duración del deterioro/falla reducida (Donde sea posible).
- Se ha comprobado que los extintores de incendios están correctamente colocados en todos lados y en correcto servicio.
- Todas las herramientas y equipos para la reparación están en el sitio y disponibles.
- Está prohibido el trabajo en caliente en áreas donde se encuentren equipos deteriorados.
- Prohibido fumar en zonas donde se encuentran equipos deteriorados.
- Procesos peligrosos cerrados/reducidos en áreas donde se encuentran equipos deteriorados.
- Para válvulas de rociadores contra incendios y bombas- número de vueltas por cerrar: _____.

Notificaciones de deterioro completadas (según sea necesario):

- Gerentes de instalaciones y departamentos Servicio de bomberos
- Empresa de alarmas
- Fecha/hora de notificación del área de ingeniería de riesgos de AIG: _____.

Correo electrónico: GlobalProperty.Impairment@aig.com

Teléfono: 1-817-490-3255 (Global) o 1-877-705-7287 (EE. UU. / Canadá)

Parte trasera A

Lista de verificación de restauración de deterioros/fallas

- Para las de válvulas de control cerradas, todas completamente reabiertas – cambiar a apertura. Numero de vueltas: _____
- Sistema(s) de protección contra incendio deteriorado (s) verificado(s) para ser operado con inspección visual.
- Sistemas de contra incendio deteriorados y verificados para ser operados mediante pruebas, cuando proceda (es decir, prueba de estado de la válvula/drenaje principal para cierres de válvulas de acuerdo a norma NFPA 25, etc.).
- Las alarmas de incendio restauradas a su funcionamiento completo y los sistemas notificados por la compañía de alarmas están "fuera de prueba" (cuando corresponda).
- Equipos de protección contra incendios colocados en "manual" han sido cambiados a "automático".
- Los sistemas deteriorados han sido restaurados al estado de funcionamiento completo.

Notificaciones de restauración completadas (según sea necesario):

- Gerentes de instalaciones y departamentos Servicio de Bomberos
- Compañía de Alarma
- Ingeniería de Riesgos AIG

NOTAS:

Basarse en o el cumplimiento de cualquier recomendación o sugerencia contenida en este documento o a través de nuestra línea directa, de ninguna manera garantiza el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de su póliza de seguro o según lo exijan las leyes, reglas o regulaciones. AIG® es el nombre comercial de las operaciones mundiales de siniestros de propiedad, de vida y retiro, y seguros generales de American International Group, Inc. Para obtener información adicional, visite nuestro sitio web en www.aig.com. Todos los productos y servicios son escritos o proporcionados por subsidiarias o afiliadas de American International Group, Inc. Los productos o servicios pueden no estar disponibles en todos los países y jurisdicciones, y la cobertura está sujeta a los requisitos de suscripción y al lenguaje actual de la póliza. Los productos y servicios que no sean de seguros pueden ser proporcionados por terceros independientes. Ciertas coberturas de siniestros de propiedad pueden ser proporcionadas por una aseguradora de líneas excedentes. Las aseguradoras de líneas excedentes generalmente no participan en los fondos de garantía estatales y, por lo tanto, los asegurados no están protegidos por dichos fondos. American International Group, Inc.© Todos los derechos reservados. Propiedad RE, Agosto 2022

Parte trasera B