

HunAz engedély kitöltése előtt győződjön meg arról, hogy a tervezett munka elvégzése más, kevésbé veszélyes módon és/vagy kevésbé veszélyes helyen elvégezhető-e.

<p>Első rész - Előírások:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A szükséges biztonsági intézkedések meghatározása a jobb oldali csekklista alapján. 2. Az első oldalt kitölteni és megőrizni. 3. A második oldalt kitölteni és a munkavégzőnek átadni. Felhíni a figyelmet a meghatározott szabályok betartására. 4. Jogszabályi előírások követése, amennyiben szigorúbbak. 5. Egy területre/műszakra csak egy engedély adható. 	<p>Megelőző biztonsági intézkedések</p> <p>Általános óvintézkedések:</p> <p><input type="checkbox"/> A tervezett munka jellegének megfelelően az engedély kitöltve. A szükséges óvintézkedések meghatározva.</p> <p><input type="checkbox"/> Munkavégzés csak az engedélyben meghatározott helyen.</p> <p><input type="checkbox"/> A sprinkler védelem, (fali)tűzcsapok, oltókészülékek használható állapotban. Eltorlaszolás nincs.</p> <p><input type="checkbox"/> Tűzoltó készülékek (kifektetett és nyomás alatti tűzoltó tömlő) a tűzvédelmi felügyelő által elérhető távolságban.</p> <p><input type="checkbox"/> A munkaeszközök állapota megfelelő.</p> <p>Intézkedések 11 méteres (35 ft.) környezeten belül:</p> <p><input type="checkbox"/> Az épületszerkezet nem éghető. Nincs éghető szigetelés, burkolat, stb.</p> <p><input type="checkbox"/> Éghető tető és padozat nem éghető anyaggal letakarva – tűzálló takaró/függöny, fémlemez vagy egyéb nem éghető anyag.</p> <p><input type="checkbox"/> A munkavégzés szendvics fal-tető-mennyezeti panelel történik. A panelek nem tartalmaznak éghető szigetelést.</p> <p><input type="checkbox"/> Fal- és födémáttrőresek lefedve.</p> <p><input type="checkbox"/> Éghető anyagok a fal, födém, tető, mennyezet túlsó oldaláról eltávolítva vagy ezeket a területeket tűzvédelmi felügyelő figyeli.</p> <p><input type="checkbox"/> Tűzálló takaró a munkaterület alatt elhelyezve, szikraterjedés megakadályozva.</p> <p>Munkavégzés berendezéseken és tartályokon:</p> <p><input type="checkbox"/> A berendezés kitisztítva, éghető anyagot nem tartalmaz.</p> <p><input type="checkbox"/> A munka helye éghető gőzöktől és gázoktól mentes.</p> <p><input type="checkbox"/> Tartályok, csővezetékek, berendezések nyomásmentesítve, leszigetelve, kiszellőztetve.</p> <p><input type="checkbox"/> Egyéb energiatároló eszközök, elektromos berendezések lekapcsolva és a véletlen visszakapcsolás megakadályozva.</p> <p><input type="checkbox"/> Koncentrációmérés, amennyiben indokolt. ARH%: _____</p> <p>Tűzvédelmi felügyelet és kontroll:</p> <p><input type="checkbox"/> Tűzvédelmi felügyelet munka alatt végig és munka után 60 percen át szükséges.</p> <p><input type="checkbox"/> A tűzvédelmi felügyelő oltókészülékek és/vagy fali tűzcsapsugár használatára ki van oktatva.</p> <p><input type="checkbox"/> A tűzvédelmi felügyelő kioktatva a munkakörnyezet és a tűzveszélyes munka veszélyeiről.</p> <p><input type="checkbox"/> A tűzvédelmi felügyelő ismeri a tűzjelzés lehetőségeit, kapcsolatot tart a munkát végzőkkel. Felhatalmazása van a munkavégzőt figyelmeztetni és a munkát leállítani.</p> <p><input type="checkbox"/> Tűzvédelmi felügyelet szomszédos helyiségekben és/vagy alsóbb szinteken is szükséges.</p> <p><input type="checkbox"/> A tűzvédelmi felügyelet után a munkaterület 3 órán keresztül kontroll alatt.</p>
<p>A munka részletei:</p> <p>A munkát végző: <input type="checkbox"/> Dolgozó <input type="checkbox"/> Külső személy</p> <p>Név: _____</p> <p>A munka pontos helye (épület/emelet/stb.): _____</p>	
<p>A tűzveszélyes tevékenység fajtája:</p> <p><input type="checkbox"/> Kem. forr. <input type="checkbox"/> Elfagyott cső kiolvasztása</p> <p><input type="checkbox"/> Vágás <input type="checkbox"/> Hegesztés</p> <p><input type="checkbox"/> Csiszolás <input type="checkbox"/> Tetőszigetelés/javítás</p> <p><input type="checkbox"/> Forrasztás <input type="checkbox"/> Tűzelés, égetés</p> <p><input type="checkbox"/> Egyéb _____</p>	
<p>Engedélyezés és regisztráció:</p> <p>A munkaterület átvizsgálása megtörtént, megelőző intézkedések alkalmazva a munkavégzés engedélyezve: <input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem</p> <p>Az engedélyt kiállító neve: _____</p>	
<p>Alíráás: _____</p> <p>Az engedély kiadásának ideje: _____</p> <p>Az engedély lejár: _____</p> <p>Dátum: _____ Idő: _____</p> <p>Munka száma: _____</p> <p>Engedély sorszáma: _____</p>	
<p>Alíráások a munka befejezése után:</p> <p>Munkavégző: _____</p> <p>Dátum/Idő: _____</p> <p>Felügyelő: _____</p> <p>Dátum/Idő: _____</p> <p>Végző ellenőrzést végző: _____</p> <p>Dátum/Idő: _____</p>	

Az engedély kitöltése előtt győződjön meg arról, hogy a tervezett munka elvégzése más, kevésbé veszélyes módon és/vagy kevésbé veszélyes helyen elvégezhető-e.

Második rész - Előírások:

1. Munkavégző: Az engedélyt a munka helyén jól láthatóan kifüggeszti. A munka végén rögzíti a befejezés idejét, az engedélyt aláírja és értesíti az engedélyezőt és/vagy felügyelőt.

2. Tűzvédelmi felügyelő: A felügyelet végén rögzíti a befejezés idejét, az engedélyt aláírja és a felügyelet befejezéséről értesíti az engedélyezőt.

3. A végső ellenőrzésre kijelölt személy: A felügyelet befejezte után 3 órával a munka helyét ellenőrzi. Az ellenőrzés idejét rögzíti, az engedélyt aláírja és azt visszajuttatja az engedélyezőnek.

A munka részletei:

A munkát végző: Dolgozó Külső személy

Név: _____

A munka pontos helye (épület/emelet/stb.): _____

A tűzveszélyes tevékenység fajtája:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Kem. forr. | <input type="checkbox"/> Elfagyott cső kiolvasztása |
| <input type="checkbox"/> Vágás | <input type="checkbox"/> Hegesztés |
| <input type="checkbox"/> Csiszolás | <input type="checkbox"/> Tetőszigetelés/javítás |
| <input type="checkbox"/> Forrasztás | <input type="checkbox"/> Tüzelés, égetés |
| <input type="checkbox"/> Egyéb | |

Engedélyezés és regisztráció:

A munkaterület átvizsgálása megtörtént, megelőző intézkedések alkalmazva a munkavégzés engedélyezve: Igen Nem

Az engedélyt kiállító neve: _____

Aláírás: _____

Az engedély kiadásának ideje: _____

Az engedély lejár: _____

Dátum: _____ **Idő:** _____

Munka száma: _____

Engedély sorszáma: _____

Aláírások a munka befejezése után:

Munkavégző: _____

Dátum/Idő: _____

Felügyelő: _____

Dátum/Idő: _____

Végső ellenőrzést végző: _____

Dátum/Idő: _____

Megelőző biztonsági intézkedések

Általános óvintézkedések:

- A tervezett munka jellegének megfelelően az engedély kitöltve. A szükséges óvintézkedések meghatározva.
- Munkavégzés csak az engedélyben meghatározott helyen.
- A sprinkler védelem, (fali)tűzcsapok, oltókészülékek használható állapotban. Eltorlaszolás nincs.
- Tűzoltó készülékek (kifektetett és nyomás alatti tűzoltó tömlő) a tűzvédelmi felügyelő által elérhető távolságban.
- A munkaeszközök állapota megfelelő.

Intézkedések 11 méteres (35 ft.) környezeten belül:

- Az épületszerkezet nem éghető. Nincs éghető szigetelés, burkolat, stb.
- Éghető tető és padozat nem éghető anyaggal letakarva – tűzálló takaró/függöny, fémlemez vagy egyéb nem éghető anyag.
- A munkavégzés szendvics fal-tető-mennyezeti panelel történik. A panelek nem tartalmaznak éghető szigetelést.
- Fal- és födémáttróresk lefedve.
- Éghető anyagok a fal, födém, tető, mennyezet túlsó oldaláról eltávolítva vagy ezeket a területeket tűzvédelmi felügyelő figyeli.
- Tűzálló takaró a munkaterület alatt elhelyezve, szikraterjedés megakadályozva.

Munkavégzés berendezéseken és tartályokon:

- A berendezés kitisztítva, éghető anyagot nem tartalmaz.
- A munka helye éghető gőzöktől és gázoktól mentes.
- Tartályok, csővezetékek, berendezések nyomásmentesítve, leszigetelve, kiszellőztetve.
- Egyéb energiatároló eszközök, elektromos berendezések lekapcsolva és a véletlen visszakapcsolás megakadályozva.
- Koncentrációmérés, amennyiben indokolt. ARH%: _____

Tűzvédelmi felügyelet és kontroll:

- Tűzvédelmi felügyelet munka alatt végig és munka után 60 percen át szükséges.
- A tűzvédelmi felügyelő oltókészülékek és/vagy fali tűzcsapsugár használatára ki van oktatva.
- A tűzvédelmi felügyelő kioktatva a munkakörnyezet és a tűzveszélyes munka veszélyeiről.
- A tűzvédelmi felügyelő ismeri a tűzjelzés lehetőségeit, kapcsolatot tart a munkát végzőkkel. Felhatalmazása van a munkavégzőt figyelmeztetni és a munkát leállítani.
- Tűzvédelmi felügyelet szomszédos helyiségekben és/vagy alsóbb szinteken is szükséges.
- A tűzvédelmi felügyelet után a munkaterület 3 órán keresztül kontroll alatt.



Tűzveszélyes tevékenység engedélye

Ennek az engedélynek nem célja minden veszély részletezése, és nem jelenthető ki, hogy a felsorolt veszélyeken kívül több, illetve más veszély nem lehetséges. Azzal, hogy az AIG ezt a nyomtatványt rendelkezésre bocsátja, sem az AIG sem annak dolgozója nem vállal felelősséget a nyomtatvány használatához kapcsolódóan. Továbbá, sem az AIG sem annak dolgozója semmilyen körülmények között nem felelős bárminemű személyi sérülésért vagy anyagi kárért, ami a nyomtatvány használatához köthető. A jelen nyomtatványon és/vagy egyéb módon (pl. AIG "hot line" - telefonos asszisztencián) keresztül kapott információ, tanács, javaslat alkalmazása, betartása semmilyen körülmények között nem garantálja a biztosítási kötvényében foglalt kötelezettségek teljesülését, és nem garantálja semmilyen hatályos jogszabály, törvény, egyéb előírás követelményeinek való megfelelést. Ennek a nyomtatványnak nem célja, hogy a berendezés gyártója (a berendezés, ami a tűzveszélyes tevékenység tárgya lehet) által megfogalmazott javaslatokat helyettesítse és/vagy felülírja. Ha bizonytalan valamilyen tesztelési vagy karbantartási eljárásban, kérjük, forduljon a gyártóhoz vagy a berendezés szervizképviselőéhez.

Az American International Group, Inc. (AIG) a világ egyik vezető biztosítási szervezete. Az AIG tagvállalatai mintegy 70 országban nyújtanak ügyfeleknek különféle vagyon- és felelősségbiztosításokat, életbiztosításokat, nyugdíj-előtakarékossági megoldásokat és egyéb pénzügyi szolgáltatásokat. Ez a sokféle kínálat olyan termékeket és szolgáltatásokat tartalmaz, amelyek segítik a vállalkozásokat és az egyéneket a vagyontárgyaik védelmében, a kockázatok kezelésében és a nyugdíjra való anyagi felkészülésben. Az AIG részvényeit a New York-i tőzsde jegyzi.

Az AIG-vel kapcsolatos további információk találhatóak a következő weboldalakon: www.aig.com | YouTube: www.youtube.com/aig | Twitter: [@AIGinsurance](https://twitter.com/AIGinsurance) www.twitter.com/AIGinsurance | LinkedIn: www.linkedin.com/company/aig. Ezen információs csatornák felsorolásán túl e dokumentum további hivatkozást nem tartalmaz.

Az AIG a bejegyzett védjegye az American International Group, Inc. világméretű vagyon-, és felelősségbiztosítást, élet- és nyugdíjbiztosítást, valamint általános biztosításokat nyújtó hálózatának. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.aig.com címen. A biztosítási termékeket, szolgáltatásokat az American International Group, Inc. a fióktelepein és a leányvállalatain keresztül nyújtja. Előfordulhat, hogy egyes termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre minden országban, és a kockázatvállalás a biztosítási követelmények és irányelvnyelvek függvénye. Előfordulhat, hogy biztosításhoz nem köthető és más egyéb szolgáltatások csak független szervezeteken, személyeken keresztül érhetők el. Bizonyos vagyon- és felelősségbiztosítási fedezeteket „kiegészítő biztosítást nyújtó biztosítók” is kínálhatnak. Az ilyen biztosítók azonban nem vesznek részt az állami garanciaalapokban, ezért a biztosítottakat állami garanciák nem védik.

AIG Europe S.A. is an insurance undertaking with R.C.S. Luxembourg number B 218806. AIG Europe S.A. has its head office at 35D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg and has VAT registration number LU30100608. AIG Europe S.A. is authorised by the Luxembourg Ministère des Finances and supervised by the Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, GD de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, <http://www.caa.lu/>.

© American International Group, Inc. Minden jog fenntartva.

COM-CG-09-0078 Hot Work Permit (Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység - AIG kiadvány)
Aktuális verzió: 18 April 2022

Figyelem!

Tűzveszélyes munkavégzés
történik.

Figyeljen a tűzveszélyre.

Vészhelyzet esetén hívja: _____

Telefonszámon: _____

Figyelem!